



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 18-05/826 *445032г.Тольятти Московский пр-т,
д. 19 « 11 » декабря

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом Миннигуловой Ильмирой
Тимергалиевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ", ИНН 6323013054, ОГРН
1036300994718

юридический адрес: 445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Кирова, 64,

фактические адреса: 445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Кирова, 64,

445004, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, 31

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: _

445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Кирова, 64,

1. В учебных кабинетах № 106, №123, № 239, №303, №305 поверхности стен негладкие, имеются трещины, деформации, напольное покрытие имеет щели, дефекты что не допускает проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением требований п.2.5.3., п.2.5.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На пищеблоке количество холодильного оборудования не соответствует гигиеническим нормативам, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

445004, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, 31

3. На пищеблоке количество холодильного оборудования не соответствует гигиеническим нормативам, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» .

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Кирова, 64,

1. В учебных кабинетах № 106, №123, № 239, №303, №305 поверхности стен выполнить гладкими, напольное покрытие выполнить гладким, устранить дефекты для проведения их качественной уборки влажным способом и дезинфекцию. Требование п.2.5.3., п.2.5.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Срок исполнения – 04 августа 2025 года.

2. На пищеблоке приобрести холодильное оборудование в соответствии с гигиеническими нормативами. Требование п.2.4.6.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Срок исполнения – 04 августа 2025 года.

445004, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, 31

3. На пищеблоке приобрести холодильное оборудование в соответствии с гигиеническими нормативами. Требование п.2.4.6.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения – 04 августа 2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ" юридический адрес: 445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Кирова, 64,

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти по адресу: 445032 г. Тольятти Московский пр-т, д. 19 тел./факс 375629 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» АВГУСТА 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт		И.Т. Миннигулова
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «11» декабря 2023г.


(подпись)

О.П. Степанова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: